

# UNIČENJE MATERIALNIH DOKAZOV OB GAŠENJU POŽARA

Prepared by

Aleš KONSTANTINOVIČ, dipl. inž.

Kriminalistični inšpektor – kriminalistično tehnični izvedenec

## OHRANITEV KRAJA POŽARA IN MATERIALNIH DOKAZOV

- Prvi ukrep na pogorišču je zavarovanje kraja požara.
- Predmeti naj, če je to le mogoče, ostanejo v enakem položaju, kot so bili pred požarom.
- Nepravilno zavarovanje materialnih dokazov lahko povzroči njihovo uničenje, kontaminacijo ali izgubo.
- Prav tako je potrebno omejiti delo gasilcev le na gašenje požara in omejiti uničevanje predmetov na kraju požara. V primeru, da predmeti v prostoru ne motijo postopka gašenja požara ali pa ponovno ne začnejo goreti, se jih ne odstrani iz prostora.
- Pri gašenju požara morajo biti gasilci pozorni na uporabo direktnih curkov vode, še posebej na mestih, kjer bi bil lahko center požara.

NESPREMENJEN KRAJ POŽARA

SPREMENJEN KRAJ POŽARA S STRANI  
GASILCEV

### **KONTAMINACIJA MATERIALNIH DOKAZOV**

Materialni dokazi se lahko kontaminirajo že ob gašenju požara, ko gasilci pri svojem delu uporabljajo lopate, krampe, električne agregate in ostala orodja, ki so bila uporabljena v predhodnih intervencijah. Na navedenih predmetih se lahko nahajajo vnetljive tekočine.

Prav tako se lahko kontaminirajo sledi zavarovane na kraju požara z vnetljivimi tekočinami, ki so se nahajale na zaščitnih rokavicah gasilcev.

## **ELEKTRIKA KOT VZROK POŽARA**

- **UDAR STRELE V OSTREŠJE OBJEKTA**
- **KRATEK STIK MED VODNIKOM IN NOSILCEM ELEKTRIČNEGA DROGA NA STREHI**
- **PREGREVANJE ELEKTRIČNEGA VODNIKA ZARADI PREOBREMENITVE**
- **KRATEK STIK MED ELEKTRIČNIMI VODNIKI**
- **POŽAR NA ELEKTRIČNEM PODALJŠKU IN RAZDELILCU**

- **NASTANEK POŽARA ZARADI PREGREVANJA SVETILKE**
- **POŽAR NA NEONSKI SVETILKI**
- **MEDOVOJNI STIK PRI TRANSFORMATORJU**
- **OKVARE NA ELEKTRONSKEM VEZJU**
- **OKVARE NA GREJNI NAPRAVI**
- **POŽAR NA AVTOMATU ZA TOPLE NAPITKE**

*HVALA ZA  
POZORNOST*